

金沢市企業局浸出試験結果一覧

No	物質名	定量下限値	厚生省令15号	前回	今回	備考
1	1,3-ジフェニルプロパン	0.01		N.D.	N.D.	
2	2,4-ジフェニル-1-ブテン	0.01		N.D.	N.D.	
3	スチレンダイマー・トリマー	0.01	(0.002mg/L) 2.00	N.D.	N.D.	
4	cis-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01		N.D.	N.D.	
5	trans-1,2-ジフェニルシクロブタン	0.01		N.D.	N.D.	
6	2,4,6-トリフェニル-1-ヘキセン	0.01		N.D.	N.D.	
7	1e-フェニル-4eチトラリン	0.01		N.D.	N.D.	
8	2,4-ジクロロフェノール	0.01		N.D.	N.D.	
9	2-tert-ブチルフェノール	0.01		N.D.	N.D.	
10	2-sec-ブチルフェノール	0.01		N.D.	N.D.	
11	3-tert-ブチルフェノール	0.01		N.D.	N.D.	
12	4-tert-ブチルフェノール	0.01		N.D.	N.D.	
13	4-sec-ブチルフェノール	0.01		N.D.	N.D.	
14	ノニルフェノール	0.08		N.D.	N.D.	
15	4-n-ニルフェノール	0.01		N.D.	N.D.	
16	4-o-クチルフェノール	0.01		N.D.	N.D.	
17	4-tert-オクチルフェノール	0.01		N.D.	N.D.	
18	ビスフェノールA	0.01		N.D.	N.D.	
19	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.4		N.D.	N.D.	
20	フタル酸-n-ブチルベンジル	0.1		N.D.	N.D.	
21	フタル酸ジ-n-ブチル	0.4		N.D.	N.D.	
22	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05		N.D.	N.D.	更新
23	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.05		0.006	N.D.	更新
24	ベンゾフェノン	0.1		0.009	N.D.	
25	2-ヒドロキシビフェニル	0.1		N.D.	N.D.	
26	3-ヒドロキシビフェニル	0.01		N.D.	N.D.	
27	4-ヒドロキシビフェニル	0.01		N.D.	N.D.	
28	フェノール	0.01	(0.005mg/L) 5.00	N.D.	N.D.	
29	4-エチルフェノール	0.01		N.D.	N.D.	
30	スチレンモノマー	0.01		N.D.	N.D.	
31	ビスフェノールF	0.08		N.D.	N.D.	
判定		溶出基準値		○	○	

※ 表中のN.D.は溶出下限値以下(未検出)を示す。